



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa  
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

---

Znak sprawy: 4/DK/2017

Warszawa, dn. 21.03. 2018 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr 4/DK/2017**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/DK/2017 prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, którego przedmiotem jest „Wykonanie projektu, dostawa i montaż ławek miejskich na terenie Miasta St. Warszawy”*

**Wyjaśnienia do SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań otrzymanych do dnia 20.02.2018 r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Mam pytanie odnośnie parametrów zabezpieczenie drewna. W specyfikacji określono "impregnacja ciśnieniowa drewna". Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza impregnacje przez zanurzenie ?

Impregnacja ciśnieniowa wykonywane jest generalnie dla drewna mokrego, a nie sezonowanego.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie dopuszcza impregnacji przez zanurzenie.

**Pytanie 2:**

Czy Wzór (fizyczny model) ławki, który ma być przedstawiony wraz z ofertą ma zostać wykonany z niestandardowo wysokim podłokietnikiem? Wysokość podłokietnika określona na 22-30cm dość znacznie zniekształca formę.

**Odpowiedź 2:**

Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia projektu ławki i prototypu ławki z podłokietnikami o wymiarach w przedziale od 22 do 30 cm wysokości.

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Marek Piwowarski

 Dyrektor  
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy