



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 16.06.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 56/PN/2021**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1.***

KOMUNIKAT NR 8

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o korektę kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren” ze względu na brak pozycji sadzenia krzewów z poz. 286, 287

Odpowiedź:

W kosztorysie w zakładce „Przedmiar robót – teren” została dodana pozycja 307 – Sadzenie krzewów soliterowych (sadzone do dołów 1,2m x 0,6m jak dla małych drzew). W związku z powyższym została zmieniona dalsza numeracja pozycji.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 2

Prosimy o korektę ilości i jednostek w pozycjach 110.1 – 110.3 kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren”

Odpowiedź:

W pozycji 110.1 wpisana jest powierzchnia 0,011 m² (powinno być 112 m²), a w pozycji 110.2 i 110.3 jest powierzchnia 0,001 ha (powinno być 0, 0112 ha). Wprowadzono korektę w ww. pozycjach.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 3

Prosimy o korektę kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren” ze względu na brak pozycji sadzenia bylin z poz. 132.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Odpowiedź:

Pozycja ta została usunięta z kosztorysu. W etapie 1 przewidziano posadzenie 369 bylin. Kwestia ta została wyjaśniona w Komunikacie nr 4. Zmianie uległa dalsza numeracja.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie ilości poideł: w kosztorysie w zakładce „Przedmiar robót - teren” są 4 sztuki natomiast w zakładce „Przedmiar robót - sanitarka” są 2 sztuki, razem 6 sztuk, natomiast wydaje się, że w projekcie w etapie 1 jest do wykonania 5 sztuk poideł

Odpowiedź:

Do realizacji w I etapie zostały przewidziane 4 sztuki poidełek (2 na wybiegach dla psów, poidełko przy lotniczym placu zabaw i poidełko na północ od głównego zbiornika wodnego). W kosztorysie Zadanie 1 – sanitarka pozycje odnoszące się do poidełek tj. pozycja 93, 144 zostały wyzerowane.

Pytanie 5

Czy ławki do stołów piknikowych zaprojektowane są z oparciami czy bez oparc?

Odpowiedź:

Ławki do stołów piknikowych zaprojektowano bez oparc (zgodnie z 1.1 Architektura / Specyfikacja materiałowa str. 12 , element Ł5).

Pytanie 6

W zakresie sensorycznego placu zabaw brakuje zaznaczenia na planie powierzchni/ilości wykonania w pierwszym etapie nawierzchni sensorycznych: kora, piasek, żwirek, obrzeży – czy wykonanie tych nawierzchni wchodzi w zakres etapu 1?

Odpowiedź:

W ramach etapu I do realizacji jest nawierzchnia z piasku o powierzchni 100,56 m² wraz z obrzeżem. Zweryfikowano, w kosztorysie dla etapu 1 powierzchnię nawierzchni z piasku (100,56m²), obrzeże 38.3m. Zmianie uległy nazwa oraz ilości w pozycjach 32 i 34, 36, 37, 37.1 i 37.2. Dodatkowo pozycje nr 33, 35, 39 i 40 zostały wyzerowane.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 7

Prosimy o podanie grubości oraz konstrukcji nawierzchni z kory w zakresie sensorycznego placu zabaw.

Odpowiedź:

Nawierzchnie z kory projektowane w sensorycznym placu zabaw nie są objęte zakresem etapu 1.

Pytanie 8

Czy pozycje 70 i 76 kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren” pod nazwą „Oczko wodne. Oczko wodne naturalne o nieregularnym kształcie, częściowo porośnięte zielenią”, występujące na obu psich wybiegach mają zawierać pełne wykonanie oczka wodnego:

wraz z robotami ziemnymi, konstrukcją dna, filtrami glebowymi, komorami filtracyjnymi, robotami żelbetowymi

Odpowiedź:

Pozycje 70 i 76 kosztorysu mają zawierać pełne wykonanie dwóch oczek wodnych: wraz z robotami ziemnymi, konstrukcją dna, filtrami glebowymi, komorami filtracyjnymi, robotami żelbetowymi, wg. projektu hydrotechniki oraz zieleni.

Pytanie 9

Element „N15 – pniaki – wspinaczka” w specyfikacji materiałowej występują w dwóch miejscach po 40 sztuk w każdym, czy w etapie 1 przewidziane jest do wykonania jedno miejsce z 40 sztukami pniaków do wspinaczki

Odpowiedź:

W etapie 1 założone jest jedno miejsce z 40 sztukami pniaków. W kosztorysie zmieniono opis pozycji nr 43.

W związku z analizą dokumentów dokonano zmian porządkowych w dokumentach.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuję, iż dokonał modyfikacji zapisów Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w zakresie działek geodezyjnych, na których będzie prowadzona inwestycja:

Lokalizacja Inwestycji: Prace będą prowadzone w Warszawie na terenie Parku Pole Mokotowskie. Na terenie dzielnicy Śródmieście na działce ew. 8/3 z obrębu 5-05-09 oraz w dzielnicy Ochota na działkach ew. nr 18/15 (dawna ~~18/9 15/9~~), 19/2, 19/3, 31, 25, 33, 3, 4, 10, 15/2, 16/7, ~~35/1, 35/3~~ z obrębu 2-01-06.

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Zamawiający dokonał również modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do SWZ – Kosztorys ofertowy w zakresie zmiany nagłówka z nr postępowania dla następujących zakładek: Zadanie 1 – Tabela scalona, Zadanie 1 – teren, Zadanie 1 – elektryka.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 16.06.2021
- Załącznik nr 2 do SWZ - kosztorys ofertowy 16.06.2021