



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 110/PN/2018

Warszawa, dnia 19.11.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 110/PN/2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowopowstałego Ośrodka rekreacyjno-kulturalnego Przystań Warszawa, Cypel Czerniakowski przy ul. Żurawki”.

Zmiany treści SIWZ

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1836), zwaną dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy teren Ośrodka Przystań Warszawa pozostanie ogrodzony oraz chroniony przez pracowników agencji ochrony czy Wykonawca, który złoży najlepszą ofertę będzie musiał zapewnić ochronę i ogrodzenie terenu we własnym zakresie lub zostanie obciążony tymi kosztami?

Odpowiedź

Ochrona i ogrodzenie terenu jest i będzie zapewnione przez Zamawiającego przez cały czas realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem i stanowi koszt Zamawiającego.

Pytanie 2

Chcielibyśmy uściślić sposób punktowania oferty za termin wykonania. Czy punkty uzyskuje się za wykonanie prac przed minimalnym terminem wykonania tj. 01.03.2019r.?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu, o którym mowa w pkt XIV ppkt 2.2 SIWZ należy rozpatrywać w odniesieniu do 30 dni pomiędzy terminem minimalnym tj od daty 01.03.2019 do dnia 01.04.2019r.

Pytanie 3

Na podstawie analizy udostępnionej przez Państwa dokumentacji wynika, że obudowy rozdzielnic elektrycznych są metalowe. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, że nie zostały wykonane instalacje wyrównawcze, a wyżej wymienione obudowy nie zostały uziemione.

W związku z tym prosimy o informację czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kalkulacjach oraz ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż należy zaktualizować w kalkulacjach elementy instalacji przeciwporażeniowej nieujęte w kalkulacjach oraz w ofercie o elementy, których wykonanie jest niezbędne zgodnie z polskimi normami oraz przepisami.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż ulega zmianie Rozdział IX. pkt. 1 i 2 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** i otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w terminie do dnia **23.11.2018 r. do godziny 11.00** w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w pokoju nr

103.

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj.: **23.11.2018 r. o godz. 11.30** w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w pokoju nr 015.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymuje brzmienie jak w załączeniu

Załącznik

SIWZ_19.11.2018

Magdalena Mycko

Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych