



Znak sprawy: 122/PN/2018

Warszawa, dnia 21.12.2018 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr 122/PN/2018**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”

KOMUNIKAT

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W załączniku nr 1c do OPZ – przedmiar, pozycja 2. Zadaszenie okrągłe przewiduje pokrycie dachu z masy asfaltowo-kauczukowej (gr. ok 15 mm). Z dokumentacji projektowej 'Park Świątokrzyski rysunki' (rys. 10A) wynika, że dach pokryty ma zostać elastodeckiem o grubości 2 cm.

W związku z rozbieżnością pomiędzy Przedmiarem a dokumentacją projektową, czy Zamawiający może określić czym pokryty ma zostać dach? Jeśli elastodeckiem, to czy Zamawiający może potwierdzić, że grubość warstwy 2 cm jest prawidłowa (zgodnie z kartą techniczną produktu kilka milimetrów)? Dodatkowo, do warstwy elastodecku należałoby uwzględnić siatkę wzmacniającą, jeśli tak to prosimy o załączenie jej specyfikacji. Prosimy o informację czy mamy uwzględnić dodatkową pozycję w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż oba rozwiązania są akceptowalne. Grubość i rodzaj warstw zgodnie z zaleceniami producenta.

Magdalena Mycko


Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych