



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa  
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

---

Znak sprawy: 55/PN/2019

Warszawa, dnia 12.07.2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu nr 55/PN/2019**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną (drogi, parkingi, zielen) dla BUDYNKU PAWILONU EDUKACYJNEGO PRZY UL. WYBRZEŻE PUCKIE/WYBRZEŻE HELSKIE W WARSZAWIE”.**

**Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ**

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

*Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że cena zaoferowana przez Wykonawcę za zamówienie jest ceną ryczałtową oraz że zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ.

**Pytanie 2**

*Czy można modyfikować pozycje przedmiarów poprzez dodawanie, odejmowanie pozycji, zmianę ilości?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie można modyfikować pozycji przedmiaru poprzez dodawanie, odejmowanie pozycji.

**Pytanie 3**

Jeżeli nie można modyfikować ilości to prosimy o załączenie przedmiarów z poprawną ilością dotyczącą pozycji 40 tj. „Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, grubości 8 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą, płyty 50x75 cm zbrojone włóknem rozproszonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, analogia”, gdyż według pomiarów na planie sytuacyjnym wynika, że danych płyt należy ułożyć 790m<sup>2</sup> zamiast ilości 561,10 jaka jest podana w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

W przedmiarach branży drogowej jest błąd w pozycji 40 tj. „Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, grubości 8 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą, płyty 50x75 cm zbrojone włóknem rozproszonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, analogia”, powinno być 790m<sup>2</sup> (zgodnie z planem sytuacyjnym) zamiast podanej ilości 561,10m<sup>2</sup>.



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa  
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

---

#### **Pytanie 4**

Prosimy o podanie informacji ile wynosi okres pielęgnacji na zieleń.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że okres pielęgnacji zieleni wynosi dwa sezony wegetacyjne.

#### **Pytanie 5**

Rozstawa bylin „Mieszanek kwiatów” jest niejasna – przedmiar wskazuje na 9szt./m<sup>2</sup> jednak opis w rozdziale 2.2.3.a mówi, że dla mieszanki kwiatów 1 jest to 6szt./m<sup>2</sup>, mieszanka 2 - 7szt./m<sup>2</sup>, a mieszanka 3 - 8szt./m<sup>2</sup>, na co wskazują projektowane ilości gatunków tabeli. Proszę o doprecyzowanie rozstawy sadzonek.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że za wiążące należy uznać zapisy ujęte w rozdziale 2.2.3 oraz 2.2.4b projektu wykonawczego.

#### **Pytanie 6**

Sytuacja z pkt. 1 powtarza się w temacie sadzonek traw ozdobnych z rozdziału 2.2.4.b. bardzo proszę o zweryfikowanie ilości sadzonek na m<sup>2</sup> dla każdej z mieszanek traw.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że za wiążące należy uznać zapisy ujęte w rozdziale 2.2.3 oraz 2.2.4b projektu wykonawczego.

Magdalena Mycko  
  
Kierownik Zespołu  
Zamówień Publicznych