



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 159/PN/2019

Warszawa, dnia 17.01.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 159/PN/2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech źródeł oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie z załącznika nr 2 do Umowy „ Wykaz usług wraz z cenami jednostkowymi” następujących pozycji:

Pozycja nr 2- wymiana złoża filtracyjnego filtra-jakie?

Pozycja nr 7 -uzupełnianie krat koryt-jakich?

Pozycja nr 9- wymiana zasuw kołnierzonej- jakiej?

Pozycja nr 10- wymiana sterownika typu Flec wraz z systemem dystrybucji- jakiego?

Pozycja nr 11- wymiana tłoków, pierścieni dystansowych oraz ringów w sterownikach- jakich?

Pozycja nr 12 wymiana zaworów zwrotnych, iniektorów, membran w pompach dozujących- jakich?

7. Pozycja nr 15- wymiana wodomierza- jakiego?

Odpowiedź:

Pozycja nr 2- wymiana złoża filtracyjnego filtra – żwiry różne frakcje, dolomit , hydroantracyt, Złoże filtracyjne AG.

Przykładowo :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Hydroantracyt N I (0,6-1,6mm) | - 300,00 l. |
| Żwir (1-2mm.) | - 225,00 kg. |
| Żwir (2-3,15mm.) | - 200,00 kg. |
| Żwir (0,7-1,25mm.) | - 250,00 kg. |
| Złoże AG | - 400,00 l. |
| Dolomit | - 100,00 kg. |

Pozycja nr 7 -uzupełnianie krat koryt – kraty podestowe na korytach

Pozycja nr 9- wymiana zasuwy kołnierzej- DN 50

Pozycja nr 10- wymiana sterownika typu Fleck wraz z systemem dystrybucji - NBP 2850

Pozycja nr 11- wymiana tłoków, pierścieni dystansowych oraz ringów w sterownikach - NBP 2850

Pozycja nr 12 - zaworów zwrotnych DN 50

Pozycja nr 15- wymiana wodomierza – DN 50

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględniania podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

-Załącznik nr 2 do SIWZ – wykaz usług remontowych_17.01.2020;

*Hydro
Kryz dotene
Kawoś
zmian publicznych*