



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 80/PN/2020

Warszawa, dnia 15.12.2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 80/PN/2020**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „**Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola**”*

KOMUNIKAT 3

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o informację czy projektowane słupy mają być stalowe czy aluminiowe? W dokumentacji przetargowej są rozbieżności między dokumentem „T1 WYK PZT- Opis Przedpole Reduty Wolskiej_” a dokumentem „T3 ELE WYK OPIS PRZEDPOLE REDUTY WOLSKIEJ”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe słupy powinny być aluminiowe.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy projektowane słupy mają być z blachy grubości 4mm czy 3mm (słup S-50SwAL czy słup S-50SwAL-3)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż grubość blachy w słupach 4 mm.

Marta Chodaniecka

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych