



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 133/TP/2021

Warszawa, dnia 20.12.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 133/TP/2021**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 133/TP/2021 prowadzonego w trybie podstawowym (wariant 2), pn.: **Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.***

KOMUNIKAT NR 4

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W związku z analizą materiałów przetargowych powyższego postępowania, zwracamy się do Zamawiającego o uściślenie frakcji warstwy jezdnej z mieszanki kruszyw naturalnych. Według rysunku POMO-PW-1.1-D-301 warstwa jezdna z mieszanki kruszyw mineralnych ma frakcję 0/11, natomiast według opisu technicznego do projektu drogowego ta sama warstwa nawierzchni ma frakcję 0/5.

Odpowiedź:

Frakcja warstwy jezdnej z mieszanki kruszyw naturalnych, ma wynosić 0/11 i być zgodną z rysunkiem POMO-PW-1.1-D-301.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie zakresu zaznaczonego w Zał. nr 1 do OPZ – Graficzne przedstawienie przebiegu ścieżki oraz opcji jako Obszar opcji „b”? Czy wykonanie ww. zakresu robót, wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty?

Odpowiedź:

Przebieg całości ścieżki przedstawionej na załączniku nr 1 do OPZ powinien zostać uwzględniony w cenie oferty.

Niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.