



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 118/WZP/2022

(wg rejestru zamówień)

Warszawa, 07 kwietnia 2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr 118/WZP/2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych¹ pn. **Zakup i montaż 8 szt. latarni solarnych typu LED u podstawy wału przeciwpowodziowego rz. Wisły od strony odpowietrznej, w rejonie wejść/wjazdów wałowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.**

KOMUNIKAT NR 2

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Jakie są wymagane przez Zamawiającego wartości mocy panelu solarnego?

Odpowiedź:

Najistotniejszym parametrem dla Zamawiającego jest ilość lumenów emitowanych przez lampę, która powinna wynosić od 3000 do 6000 lm. Moc panelu powinna jednak wynosić nie mniej niż 15.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zrezygnuje z czujnika ruchu, jeśli komponenty lamp zostaną tak dobrane, aby zapewnić nieprzerwane świecenie przez wiele dni przy złych warunkach atmosferycznych bez potrzeby ich ściemniania czy wyłączenia i ponownego włączenia poprzez czujnik ruchu?

Odpowiedź:

Ze względu na charakter miejsc, w których mają być ustawione latarnie, tj. w pobliżu obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody oraz mało uczęszczanych, Zamawiający wymaga, aby oprawy były wyposażone w czujnik ruchu. Latarnie nie powinny emitować intensywnego światła w sposób ciągły.

¹ ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129)

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza słupy o przekroju okrągłym o jednolitej średnicy na całej długości?

Odpowiedź:

Zgodnie z zaleceniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy słupy powinny być w formie stożkowej o przekroju okrągłym. Zamawiający nie dopuszcza innych słupów.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający może potwierdzić możliwość dojazdu do każdej lokalizacji samochodem marki IVECO z HDS-em, co jest konieczne do montażu słupów?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość dojazdu samochodem marki IVECO z HDS-em do każdej z wyznaczonych lokalizacji.

Niniejsze wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią integralną część zapytania. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Kamila Nowocin
Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Terenów Zieleni
/podpisane elektronicznie/