



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA


drub

Kamila Nowak
ds.
Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Terenów Zieleni

2022-02-18

Warszawa, 8 lutego 2022 r.

PRO.DWP.669.366.2022.035208.22.EB.AGS



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a
00-528 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z **istniejącego budynku użyteczności publicznej Pawilon Warszawa** zlokalizowanego przy **ul. Marszałkowskiej 105** w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Odpowiadając na pismo znak: ZZW-DNB.540.2022.AMI z dnia 03.02.2022 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- Nie stawiamy sprzeciwu na zaopatrzenie w wodę ww. budynku w ilości 0,5 dm³/s na socjalno - bytowe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 na Pl. Defilad po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową (zgodnie z przedstawioną propozycją).
- Na etapie warunków technicznych nie opiniujemy szczegółowej trasy przyłącza wodociągowego do ww. budynku.
- Ze względu na lokalizację studzienki wodomierzowej w terenie ogólnodostępnym **właż** należy zabezpieczyć przed otwieraniem i ingerencją osób niepowołanych za pomocą zamka zintegrowanego z włazem.

2. Sieci kanalizacyjnej

- W nawiązaniu do warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydanych przy piśmie znak: PRO.DWP.669.4178.2021.302043.21.EB.AGS z dnia 27.10.2021 r. uprzejmie informujemy, że przyjmujemy do wiadomości przedstawioną propozycję lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do ww. pawilonu.

3. Warunki dodatkowe

- Na przyłącze wodociągowe należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).
- Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowany jest istniejący budynek i projektowane będzie uzbrojenie.
- d. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym należy sprawdzić w terenie.

p.o. ZASTĘPCA PREZYDENTA
PKU


Jarosław Robak

Do wiadomości:

- 1. Archiwum II (71990)

Załączniki:

- 1. Dane techniczne wodociągowe



Załącznik do pisma znak:
PRO.DWP.669.366.2022.035208.22.EB.AGS

Ewa Bandzul

