



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

PRO.DWP.669.4178.2021.320884.21.EB.AGS

Warszawa, 27 października 2021 r.

ZZW-K/22164/21  
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

04 LIS. 2021

WPLYNĘŁO

wejście poczy

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji  
2021-11-27

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13a  
00-528 Warszawa

## INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

## WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z **istniejącego budynku użyteczności publicznej Pawilon Warszawa** zlokalizowanego przy **ul. Marszałkowskiej 105** w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 08.10.2021 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

### 1. Sieci wodociągowej

- Pawilon Warszawa znajduje się poza bezpośrednim zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę.
- Źródłem zaopatrzenia w wodę ww. obiektu może być istniejący przewód wodociągowy DN 250 na Pl. Defilad zlokalizowany po zachodniej stronie lokalizacji (w odległości ok. 100 m od ww. obiektu) po ewentualnej rozbudowie sieci wodociągowej w rejonie przedmiotowego pawilonu.
- Dotychczas obiekt zaopatrywany był w wodę poprzez tymczasowe przyłącze wodociągowe wybudowane do obsługi zaplecza budowy II linii Metra, nie będące w eksploatacji MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Przyłącze zostało zlikwidowane w lipcu 2021 r.
- Ww. tymczasowe przyłącze włączone było do przewodu wodociągowego DN 250 przebudowanego po innej trasie ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru Rozmaitości na terenie Pl. Defilad.
- Zwracamy uwagę, że w rejonie przedmiotowego obiektu zlokalizowana jest sieć wodociągowa służąca do podlewania zieleni i nie znajdująca się w eksploatacji Spółki.

### 2. Sieci kanalizacyjnej

- Odprowadzenie ścieków bytowych z ww. obiektu będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego  $\varnothing$  0,40 m zlokalizowanego na terenie pl. Defilad po zachodniej stronie omawianego obiektu po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

## WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wypłacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
kranówka

Naturalnie TAK :)



- b. Dotychczas obiekt odprowadzał ścieki poprzez tymczasowe przyłącze kanalizacyjne, wybudowane do obsługi zaplecza budowy II linii Metra. Powyższe przyłącze włączone jest do sieci kanalizacyjnej, która koliduje z projektowanym budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru Rozmaitości na terenie Pl. Defilad.
- c. Po wybudowaniu docelowego przyłącza kanalizacyjnego ww. tymczasowe przyłącze kanalizacyjne należy zlikwidować pod nadzorem Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK S.A., ul. Jagiellońska 65/67, 00-099 Warszawa.

### 3. Warunki dodatkowe

- a. Sprecyzowaną informację przyłączenia do sieci wodociągowej podamy po otrzymaniu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesionym docelowym zagospodarowaniem terenu. Do wystąpienia należy dołączyć informację odnośnie zapotrzebowania wody (w dm<sup>3</sup>/s) wraz z propozycją przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.
- b. Na przyłącze kanalizacyjne należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)) w oparciu o załączone dane.
- c. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- d. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca zabudowa i projektowane będzie uzbrojenie.
- e. Rozstaw uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej należy sprawdzić w terenie.
- f. Niniejsze pismo zastępuje informacje techniczne oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przy piśmie znak: PRO.DWP.669.4178.2021.302043.21.EB.AGS z dnia 14.10.2021 r.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
PIKUSIOWSKI  
  
Jarosław Robak

#### Do wiadomości:

1. Urząd m.st. Warszawy  
Biuro Ochrony Powietrza  
i Polityki Klimatycznej (PK)  
pl. Bankowy 2  
00-099 Warszawa
2. Archiwum II (71990)

#### Załączniki:

1. Wydruk GIS sieci wodociągowej
2. Dane techniczne kanalizacyjne (wydruk GIS)