



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 119/TP/2022

Warszawa, dnia 19.01.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu nr 119/TP/2022**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. "Skwer Krasińskiego"”.*

**KOMUNIKAT NR 4**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

*Z dokumentacji wynika że zasilanie oświetlenia należy wykonać kablem YKY 5x16 natomiast w przedmiarze jest kabel YKY 5x25. Prosimy o doprecyzowanie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż zasilanie oświetlenia wykonać należy kablem YKY 5x16mm<sup>2</sup>.

**Pytanie 2**

*Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wykazania zdolności technicznej lub zawodowej (punkt VIII SWZ, podpunkt 1.4.1.) wykonanie renaturyzacji zbiornika wodnego, będącego częścią parku, w której zakresie znajdowały się także nasadzenia roślinności i obsiew trawą („Remont zbiorników wodnych - Stawy przy ul. Tołwińskiego w Warszawie”)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę takiego zakresu. Prace renaturyzacyjne zbiornika wodnego nie spełniają wskazanych wymogów.

**Pytanie 3**

*Czy Zamawiający dopuszcza połączenie kul z betonu architektonicznego z dwóch elementów z przerwą maksymalnie do 10mm? Kule mają średnice 2,80cm, dopuszczalna szerokość samochodów transportowych to 2,55m. Transport tych elementów nie będzie możliwy w normalnych warunkach.*

**Odpowiedź:**

Półkole należy wykonać jako monolit. Na rynku są dostępne oferty na usługi transportu elementów betonowych szer 3m. Realizacja monolitu i przewóz półkul jest możliwa – dowodem na to jest inwestycja ZZW - Skwer Sportów Miejskich w Warszawie, gdzie jedna z dostarczonych na budowę półkul betonowych miała identyczne rozmiary jak 3 projektowane półkole na Skwerze Krasińskiego.

**Pytanie 4**

*Czy na wierzchu kuli mogą być ślady po elementach montażowo-transportowych? Element będzie ważył prawie 10 ton, a będzie miał w dolnych częściach bardzo cienkie krawędzie uniemożliwiające złapanie pasami.*

**Odpowiedź:**

Widoczne po zamontowaniu powierzchnie półkul mają być gładkie, bez śladów elementów montażowych.

**Pytanie 5**

*Obrzeże z EPDM ma mieć grubość min 8mm? Czy takie produkty są w standardowej produkcji z przeznaczeniem do stosowania na placach zabaw? Producenci placów zabaw z którymi współpracujemy nie znają takiego rozwiązania.*

**Odpowiedź:**

Obrzeże dla nawierzchni bezpiecznych - zgodnie z dokumentacją projektową i ST - ma być wykonane z tworzywa sztucznego elastycznego, EPDM grubości min. 8mm, o wysokości 30 cm. Na rynku – pośród firm zajmujących się produktami gumowymi - są dostępne oferty m.in. na płytę EPDM 8 mm.

**Pytanie 6**

*Jeśli obok obrzeża w takiej samej odległości od kuli poza strefą bezpieczeństwa ma być zamontowany mur oporowy wysokości 1 metra to czy w tych miejscach oddalonych taki sam dystans od kuli nie można zamontować zwykłego obrzeża betonowego które będzie trwalsze i tańsze?*

**Odpowiedź:**

Rodzaj obrzeży został wskazany w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody za zmiany.

### **Pytanie 7**

*Zamawiający w rozdziale VIII pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. a) wymaga aby Wykonawca wykazał się:*

*• co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym posiada doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzeniem terenów zieleni oraz będący aktualnie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.*

*W formularzu oferty w pkt II Wykonawca oświadcza iż dysponuje/nie dysponujemy osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub terenów zieleni.*

*Prosimy o informację czy kierownik budowy musi wykazać się doświadczeniem przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzeniem terenów zieleni czy dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub terenów zieleni?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż zmianie ulega załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy.

### **Pytanie 8**

*W Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 5 „Wymagania względem Wykonawcy” Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się adekwatnym do charakteru i warunków wykonania zamówienia doświadczeniem i udokumentował je poprzez załączenie do oferty referencji i innych poświadczeń potwierdzających zakres zrealizowanych prac o podobnym charakterze. Prosimy o informację czy Wykonawca składa razem z ofertą referencje i inne poświadczenia potwierdzające zakres zrealizowanych prac o podobnym charakterze?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym informuję o przedłużonym terminie składania ofert:

- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie:

#### **XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.02.2023 r.

oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 i otrzymują brzmienie:

#### **XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 30.01.2023 r., do godziny 11:30.

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 30.01.2023 r., o godzinie 12:00.

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

#### **Załączniki**

1. SWZ\_19.01.2023
2. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do UMOWY)\_19.01.2023
3. Załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy(załącznik nr 5 do UMOWY)\_19.01.2023